

№ 7475-213 от 25.01.10 г.

Кас. Изоляторов ПВМО(г)

Куда: ООО «Компания «ДСА-Урал»
Кому: Директору Пильнику А.С.
Факс: 343/

Доводим до Вашего сведения, что в эксплуатации наблюдаются случаи разрушения фарфоровых покрышек выключателей серии ВМТ, изготовленных до 1996 г. До этого года выключатели комплектовались покрышками отечественных изготовителей.

– около 80% разрушений относится к покрышкам собственного производства Урал-изолятор (УИЗ, г. Камышлов) и совместного производства УИЗ-ГДР (фарфоровое тело изготавливалось в ГДР, армировку проводил УИЗ). Фарфоровые тела этих покрышек изготавливались из массы марки С-110;

– около 20% разрушений относится к покрышкам производства ВЗЭФ (г.В.Луки). Фарфоровые тела этих покрышек изготавливались из массы марки С-120;

– по покрышкам ПВМО-110 производства СЗВИ (г. Славянск) зафиксированы единичные случаи разрушения. Фарфоровые тела этих покрышек изготавливались из улучшенной массы марки С-120;

Отказ от закупок в г. Славянске (СЗВИ) был обусловлен постоянными нарушениями требований в части: качества уплотняемых поверхностей; обеспечения габаритно-присоединительных размеров; качества цементной связки и поверхностей фарфора.

По покрышкам, фарфоровые тела которых изготовлены из массы марки С-130 (высокопрочный глинозём) производства Германии, а также производства Китая, не зафиксировано ни одного случая разрушения, ни при входном контроле, ни в ходе эксплуатации.

С учетом этой статистики завод-изготовитель выключателей в 1996 году прекратил закупки покрышек в Камышлове (УИЗ), а с 2000 года перешел полностью на закупки по импорту покрышек ПВМО-110 (ПВМг-110), изготовленных из высокопрочной глиноземистой массы марки С-130 (Китай и Германия). Эти покрышки имеют высокую и стабильную прочность, опыт эксплуатации свидетельствует об их высокой надежности.

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» готово поставлять покрышки импортного производства со склада предприятия в кратчайшие сроки.

Директор по продажам ВВА

Деев Д.Г.

Гл. конструктор ВВА

Ротблют А.Р.

25.01.10